



กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

N:Nutrition

การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในโรงพยาบาล



นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย : สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง <http://mwi.anamai.moph.go.th>



จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

แนวทางการพิจารณา

1. จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มอย่างเพียงพอ
ต่อจำนวนผู้มารับบริการ (1 คะแนน)

แนวทางการให้คะแนน

จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มอย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้มารับบริการ
(จุดบริการ 1 จุดหรือหัวก๊อก ต่อผู้ป่วย 75 คน หรือไม่มีข้อร้องเรียน
เรื่องความเพียงพอ)



จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

แนวทางการพิจารณา


2. จัดเตรียมภาชนะตักน้ำไว้ที่จุดบริการน้ำดื่ม และ
แยกแก้วน้ำที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้ออกจากกัน หรือ
ใช้ภาชนะที่ไม่มีการใช้ซ้ำ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อ



จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน


แนวทางการพิจารณา

3. จุดบริการน้ำดื่ม หัวก๊อกน้ำดื่ม ตู้
บริการน้ำดื่ม อยู่ในสภาพดี สะอาด
ไม่มีคราบสกปรก



แนวทางการให้คะแนน

จุดบริการน้ำดื่ม หัวก๊อกน้ำดื่ม ตู้บริการน้ำดื่ม อยู่ในสภาพดี สะอาด
ไม่มีคราบสกปรก และมีการดูแลทำความสะอาดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมอบหมายบุคคล/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล ณ จุดบริการน้ำดื่ม นั้น ๆ
เช่น มีการจัดทำ SOP



จัดการดูแลจุดบริการน้ำดื่มและทำความสะอาดจุด
บริการน้ำดื่ม และเครื่องกรองน้ำเป็นประจำอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง และมอบหมายบุคคล
ตรวจสอบดูแล ณ จุดนั้น ๆ (มีการจัดทำ SOP)



วันที่เปลี่ยน
ไส้กรอง

กำหนดเปลี่ยนไส้กรอง
ครั้งต่อไป





กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขต

จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

แนวทางการพิจารณา	แนวทางการให้คะแนน
4. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (o11) หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดที่ให้บริการ <u>น้ำดื่ม</u> จุดหลักของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง และหากตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้ทำการแก้ไขและตรวจสอบซ้ำจนไม่พบการปนเปื้อน	มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (o11) หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดที่ให้บริการน้ำดื่มจุดหลักของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง และไม่พบการปนเปื้อน





กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขต

จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

แนวทางการพิจารณา	แนวทางการให้คะแนน
5. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค ณ <u>ห้องน้ำ</u> ของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และแผนกที่มีความเสี่ยงสูงด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (o11) หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง	มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค ณ ห้องน้ำของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) หรือแผนกทันตกรรม และแผนกที่มีความเสี่ยงสูง อย่างน้อย 1 จุด ด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (o11) หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง และหากตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้ทำการแก้ไขและตรวจสอบซ้ำจนไม่พบการปนเปื้อน



ชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (๑11) หรือการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเอง ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง






กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ

จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

แนวทางการพิจารณา	แนวทางการให้คะแนน
6. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาด้วยการตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) ในน้ำประปา (ปลายท่อไกลที่สุด) ความถี่ 1 ครั้ง/สัปดาห์	มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาด้วยการตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) ในน้ำประปา (ปลายท่อไกลที่สุด) ความถี่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และหากไม่ได้มาตรฐานให้ทำการแก้ไขและตรวจสอบซ้ำจนได้มาตรฐานให้ทำการแก้ไขและตรวจสอบซ้ำจนได้มาตรฐาน กำหนดมาตรฐาน 0.2 – 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (สถานการณ์ปกติ) และ 0.5 – 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (สถานการณ์เกิดโรคระบาด)



จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

แนวทางการพิจารณา

7. มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา (ห้องน้ำ IPD) ของทางโรงพยาบาลทางห้องปฏิบัติการ (21 พารามิเตอร์) 1 ครั้ง/ปี

แนวทางการให้คะแนน

มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา (ห้องน้ำ IPD) ของทางโรงพยาบาลทางห้องปฏิบัติการ (21 พารามิเตอร์) ความถี่ 1 ครั้ง/ปี และคุณภาพน้ำผ่านมาตรฐานทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจเฝ้าระวัง หากพบคุณภาพน้ำไม่ผ่านมาตรฐานให้มีแผนการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข





กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

    <http://mwi.anamai.moph.go.th>