

ความรู้เรื่องการรับมือภัยคุกคามสารสนเทศ

รายชื่อ ๑. นายเมธีร์ ชะรัตรัมย์

๒. นายเทพวงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว




๓. นายวิทย์ฤทธิ์ นิลรัตน์

๔. นายกันตินันท์ ภูทอง

กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอนของการรับมือภัยคุกคามสารสนเทศ กรณีเกิดอัคคีภัยหรืออุทกภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน	๑. พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น -อัคคีภัย -อุทกภัย	บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนอัคคีภัยและอุทกภัยทุกปี	๓๐ นาที / ครั้ง
นายวิทย์ฤทธิ์ นิลรัตน์	๒. ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ อยู่ ไม่อยู่	มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นไว้สำรองทุกครั้ง	๓๐ นาที / ครั้ง
นายเมธีร์ ชะรัตรัมย์	๓. ไขกุญแจเปิดประตูห้อง Server หรือฟังประตูเข้าไปห้อง Server	เก็บกุญแจห้อง Server ไว้อย่างเป็นระเบียบ หาได้ง่าย และมีอุปกรณ์สำรองในการฟังประตูห้อง Server	๓๐ นาที / ครั้ง
นายเทพวงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	๔. ถอดสายไฟและสาย LAN ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ออกให้หมด	มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟฟารัดวงจร	๓๐ นาที / ครั้ง
นายวิทย์ฤทธิ์ นิลรัตน์	๕. เคลื่อนย้ายตามแผนป้องกันอัคคีภัยหรืออุทกภัย	จัดเตรียมบุคลากรไว้ให้เพียงพอทุกครั้งสำหรับการเตรียมรับ	๓๐ นาที / ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
		สถานการณ์อัคคีภัยและ อุทกภัย	
นายเมธีร์ ชะรัตรัมย์ นายเทพวงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว นายวิฑูรท์ นิลรัตน์ นายกันตินันท์ ภูทอง	๖. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังจุดรวมพลหรือสถานที่ปลอดภัย ตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้ ลำดับที่ ๑ เครื่อง Server เวิร์บ สสม. , Server HOSPITAL OS, NAS Storage ลำดับที่ ๒ Computer PC ลำดับที่ ๓ Computer Notebook ลำดับที่ ๔ Switch, HUB, Access Point	เคลื่อนย้ายเฉพาะ อุปกรณ์ที่ยังสามารถ เคลื่อนย้ายได้	๓๐ นาที / ครั้ง
นายเทพวงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	 ๗. เมื่อสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติแล้ว ให้ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ,ระบบไฟฟ้า	มีการสำรองระบบ อินเทอร์เน็ต ,ระบบ ไฟฟ้า ไว้ใช้งานกรณี ฉุกเฉิน	๓๐ นาที / ครั้ง
นายวิฑูรท์ นิลรัตน์	 ๘. ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้ งาน 	มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานในส่วน ที่จำเป็นก่อนแล้วทยอย ติดตั้งในส่วนที่เหลือ ทั้งหมด	๓๐ นาที / ครั้ง
นายเมธีร์ ชะรัตรัมย์	 ๙. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องลูกข่าย	ตรวจสอบความพร้อม ของเครื่องแม่ข่ายที่ส่ง มายังเครื่องลูกข่าย	๓๐ นาที / ครั้ง
รวมระยะเวลาทั้งหมด			๒๗๐ นาที

